

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru

Предписание № 6/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 146
с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
(МАОУ «СОШ № 146» г. Перми)

во исполнение письменного распоряжения (приказа) начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Е.К. № 6 от 09.01.2017г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «20» января 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «20» января 2017 г., с 16 ч. 00 мин. «31» января 2017 г. по 16 ч. 30 мин. «31» января 2017 г. старшим инспектором отделения НПП г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНПР по городу Перми Ознобишиным С.В. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности МАОУ «СОШ № 146» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Боровая, 24а совместно с директором МАОУ «СОШ № 146» г. Перми Айдаровым Ю.Р.; заместителем директора МАОУ «СОШ № 146» г. Перми по АХЧ Валиуллиной Г.М.; техником ИП Ефимов А.Н.(обслуживающая организация) Маловым А.Н.; инженером ООО «Центр пожарного мониторинга» Аксеновым Д.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого – (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организована проверка состояния противопожарных дверей помещений электрощитовых и люков чердачных помещений с оформлением соответствующих актов проверки (не предоставлены акты проверки)	п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	30.06.2017	
2.	Не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки металлических конструкций лестничных маршей в объеме помещения электрощитовой, и помещения бойлерной (не предоставлены акты выполненных работ, акты проверки)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	30.06.2017	
3.	Допускается перепад высот пола в общих коридорах у спортзала	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных	30.06.2017	

		постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 6.28* СНиП 21-01-97*		
4.	Допускается эксплуатация путей эвакуации (лестничной площадки у спортзала) с выступающими из плоскости стен трубопровода системы отопления	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; п. 6.26* СНиП 21-01-97*	30.06.2017	
5.	Высота дверных проемов выходов из раздевалок, из смежных помещений цокольного этажа (помещений слесаря) в свету составляет менее 1,9м (фактически 1,75м)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; СНиП 21-01-97* п. 6.27, 6.16	30.06.2017	
6.	Не предусмотрены устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) трубопроводами в санузлах (не предусмотрены противопожарные муфты)	СНиП 21-01-97* п. 7.4, 7.21	30.06.2017	
7.	Не отделены противопожарными преградами помещения кладовой заместителя директора по АХЧ, серверной, архива от помещений иного назначения (не предоставлены документы, подтверждающие степень огнестойкости дверей и люков);	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, СНиП 21-01-97* п. 7.4	30.06.2017	
8.	Ширина дверных проемов запасных эвакуационных выходов с 1-го этажа в свету составляет менее 1,2м (фактически 0,9м)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; СНиП 21-01-97* п. 6.27, 6.16	30.06.2017	
9.	Не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей (у спортзала)	СНиП 21-01-97* п. 8.9	30.06.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НПР
г. Перми по Дзержинскому району
1 ОНПР по городу Перми
Ознобишин С.В.

« 31 » января 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


подпись
« 31 » января 2017 г.


подпись
Александр Ю.И.
подпись, фамилия, инициалы