

I Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Перми Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование контролирующего надзорного органа)

Предписание № 567 / 1 - 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, осуществляющего)

На основании решения начальника I Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 23.07.2021 № 567, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ИИИ)

в период с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 06 августа 2021 г.,
Троинным Андреем Леопидовичем, инспектором отделения организации надзорных и профилактических мероприятий I ОНПР управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Боровая, 24.

(должность, иванне, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного пожарного надзора, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Шумихиной Натальей Борисовной, исполняющей обязанности руководителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми (приказ начальника департамента № 059-08-05-08-519 от 04.08.2021)

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего проверку)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываете только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) достигшей предельного срока эксплуатации (службы) и подлежащих списанию.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. О п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	06.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц.

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или собственников, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.Л. Тройни

«06» 08 2021 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): Мещеряков Н.В., и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20

(по числу)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

Пометка об отказе ознакомления с предписанием (подпись лица, проводившего проверку)